

Expediente N.º: 202/2015

Data: 27 de xaneiro de 2015

Asunto: Informe urbanístico Augas de Galicia: Abastecemento Fase I

Destinatario: Augas de Galicia

OFICIO DE ALCALDÍA

CONSELLERÍA DE MEDIO AMBIENTE AUGAS DE GALICIA

Rúa Doutor Maceira 18 baixo,
15706 Santiago de Compostela (A Coruña)

En resposta ao seu escrito de data 10/12/2014, relativo á emisión de informe de compatibilidade urbanística preceptivo segundo esixencia da Lei 9/2010, de 4 de novembro de Augas de Galicia, para a execución do proxecto "Actuacións no abastecemento de Ribadeo. Fase I", axúntase o mesmo ao presente, emitido polo arquitecto municipal, de data 26/01/2015.

Sinalarlles que, no devandito informe, ademais da preceptiva análise do proxecto en relación coa viabilidade urbanística, maniféstanse unha serie de **consideracións e recomendacións** en relación co mesmo, que, na medida en que este concello é a administración que devirá en titular e responsable das instalacións que pretenden executar, deberían cando menos ter en conta.

Debe subliñarse que esta é a primeira oportunidade en que se poden facer alegacións ou observacións por parte desta administración que represento, posto que non se tiña coñecemento previo de que o proxecto en cuestión se ía executar nun lapso tan cercano de tempo.

En todo caso, as consideracións que se recollen no informe, como non pode ser doutro xeito, están elaboradas dende un punto de vista puramente técnico e obxectivo, en aras a lograr a maior eficacia e eficiencia técnica e de asignación de recursos posible, baseándose tamén en datos e informes achegados polo concesionario do abasto de auga municipal, que tamén coñece os puntos febles e deficiencias máis acuciantes do servizo.

Ademais do anterior, lémbrolles tamén que vostedes son coñecedores da situación que se está a padecer nos últimos tempos de vertidos ao río Grande, concretamente no encoro de Lexoso, procedentes dunha instalación industrial sita no veciño Concello de Barreiros, que afecta á outra captación de auga da que nos servimos, que ocasiona que en numerosas ocasións teña que estar restrinxida ou cortada a subministración.

De non poñer remedio tamén a esta situación, a actuación que se contempla no proxecto quedará coxa, se non se realiza tamén a substitución da tubaxe de fibrocemento da traída de Vilarbetote, tal e como se expón no informe emitido polo técnico municipal que se lles axunta.

En consecuencia, sen menoscabo da interese municipal na execución do proxecto, pregáselles que tomen en consideración na medida do posible o exposto no presente escrito.

En Ribadeo, a 27 de xaneiro de 2015

ALCALDE,
Asdo.: FERNANDO SUAREZ BARCIA.

DOCUMENTO ASINADO DIXITALMENTE